

№ 76 від '9' листопада 2022 р.

Департамент запобігання
надзвичайним ситуаціям ДСНС
України

вул. Круглоуніверситетська, 20/1, м.
Київ-24, 01024
dzns@dsns.gov.ua

Про надання роз'яснень

З метою надання повної та точної інформації за результатами проведення ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки багатопаливних автозаправних станцій, нафтобаз, баз СВГ тощо просимо надати роз'яснення щодо застосування вимог Порядку ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та ведення їх обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030, а саме підпункту 8 п.8 для операцій зливу-наливу:

Чи підпадають під підпункт 8 п.8 технологічні операції зливу-наливу:

- у разі прийому палива в залізничних або автомобільних цистернах на автозаправних станціях, нафтобазах, базах СВГ тощо?

- у разі наливу палива в автомобільні або залізничні цистерни на нафтобазах, паливні баки автомобілів на АЗС, АГЗП?

- чи є обов'язковою умовою наявність на об'єкті естакад або причалів?

При зливанні палива з автомобільних або залізних цистерн загальна кількість нафтопродуктів на об'єкті не збільшується, паливо перекачується у вільний простір резервуарного парку. У разі відсутності вільного простору резервуарного парку на об'єкті паливо не доставляється, тобто відсутня необхідність проводити зливні операції.

Однак якщо під час розрахунку загальної маси небезпечної речовини на об'єкті врахувати підпункт 8 п.8 до сумарної маси небезпечної речовини у всіх резервуарах резервуарного парку (за максимально допустимого завантаження) буде ще додано сумарну масу палива в автомобільних та залізничних цистернах, що, як правило, збільшує удвічі загальну масу палива на об'єкті.

Треба зазначити, що врахування під час проведення ідентифікації операцій наливу палива в автомобільні, залізничні цистерни чи паливні баки автомобілів, також збільшить сумарну масу палива на об'єкті.

Відповідь просимо направити на електронну адресу info@nvfi.biz
Заздалегідь вдячні за надані роз'яснення.

Директор ПП "НВФ "Інтелект"

Вячеслав НУЖДА



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

вул. О. Гончара, 55а, м. Київ, 01601, тел. (044) 247-30-26, тел./факс (044) 202-32-11, факс (044) 247-31-44
www.dsns.gov.ua ЄДРПОУ 38516849 oper@dsns.gov.ua

№ _____

На № 76

від 09.11.2022

Приватне підприємство «Науково-
виробнича фірма «Інтелект»
info@nvfi.biz

Про надання роз'яснення

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розглянула лист Приватного підприємства «Науково-виробнича фірма «Інтелект» стосовно ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та у межах повноважень повідомляє.

У першому реченні підпункту 8 пункту 8 Порядку ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та їх обліку (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030 «Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки» йдеться про всі об'єкти, на яких передбачено проведення технологічних операцій зливу-наливу, тобто під час проведення ідентифікації об'єкта підвищеної небезпеки до загальної маси небезпечних речовин, що знаходяться на об'єкті, додатково враховується сумарна маса небезпечної речовини в залізничних або автомобільних цистернах, у вантажних танках суден під час проведення технологічних операцій зливу-наливу.

У другому реченні підпункту 8 пункту 8 Порядку вказано особливості розрахунку загальної маси небезпечної речовини, що знаходиться на об'єктах з естакадами та причалами, тобто під час проведення таких розрахунків використовуються значення проєктної ємності та проєктної кількості цистерн або танків, які можуть установлюватися на естакаді або причалі одночасно.

При відсутності проєктних значень ємності цистерн, які використовуються у технологічних операціях зливу-наливу на об'єкті, з метою врахування під час проведення ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки максимальної кількості небезпечної речовини, яка може взяти участь у ймовірній аварії, приймаються характеристики цистерн, що обслуговують об'єкт ідентифікації (планується обслуговувати), з максимальним значенням ємності (ємностей).

Також зазначаємо, що у підпункті 8 пункту 8 Порядку відсутня вимога стосовно додаткового врахування до загальної маси небезпечних речовин на



об'єкті сумарної маси небезпечної речовини в паливних баках автомобілів, які знаходяться в межах об'єкту.

Директор Департаменту
запобігання надзвичайним
ситуаціям

Олександр ЧЕКРИГІН

Олександр КОМАШКО 202-38-53