

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості»
(ДП «УкрНДНЦ»)

Наказ від 24.02.2016 № 52

EN 12101-6:2005/AC:2006

Smoke and heat control systems
Part 6: Specification for pressure differential systems – Kits

прийнято як поправку до національного стандарту
методом «підтвердження» за позначенням

ДСТУ EN 12101-6:2015/Поправка № 1:2015
(EN 12101-6:2005/AC:2006, IDT)

СИСТЕМИ ПРОТИДИМНОГО ЗАХИСТУ
Частина 6. Технічні вимоги до систем зі створення різниці тисків

З наданням чинності від 2016–01–01

Відповідає офіційному тексту

**З питань придбання офіційного видання звертайтеся
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» <http://uas.org.ua>)**

EUROPEAN STANDARD

EN 12101-6:2005/AC

NORME EUROPÉENNE

August 2006

EUROPÄISCHE NORM

Août 2006

August 2006

ICS 13.220.99

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Smoke and heat control systems - Part 6: Specification for pressure
differential systems - Kits

Systèmes pour le contrôle des fumées et
de la chaleur - Partie 6: Spécifications pour
les systèmes à différentiel de pression -
Kits

Anlagen zur Kontrolle von Rauch- und
Wärmeströmungen - Teil 6: Anforderung
an Differenzdrucksysteme - Bausätze

This corrigendum becomes effective on 9 August 2006 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 9 août 2006 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 9. August 2006 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.

Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

© 2006 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux
membres nationaux du CEN.
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern
von CEN vorbehalten.

Ref. No.: EN 12101-6:2005/AC:2006 D/E/F

English version

Replace the following equations:

$$A_e = \left(\frac{1}{A_1^2} + \frac{1}{A_2^2} + \frac{1}{A_3^2} + \dots + \frac{1}{A_N^2} \right)^{-\frac{1}{2}} \quad (\text{A.3})$$

$$A_e = \left(\frac{1}{A_1^2} + \frac{1}{A_2^2} + \frac{1}{A_3^2} + \frac{1}{A_4^2} \right)^{-\frac{1}{2}} \quad (\text{A.3a})$$

$$A_{1/10} = \frac{A_{1/2} \times A_{3/10}}{\left(A_{1/2}^2 + A_{3/10}^2 \right)^{\frac{1}{2}}} \quad (\text{A.10})$$

$$Q_{Ld} = 0,83 \times \left(\frac{1}{A_t^2} + \frac{1}{A_F^2} \right)^{-\frac{1}{2}} \times P_L^{\frac{1}{2}} \quad (\text{A.12})$$

$$A_{PV} = \frac{Q_{fr} - Q_p}{0,83 \times 60^{\frac{1}{2}}} \quad (\text{A.25})$$

Version française

Remplacer les équations suivantes:

$$A_e = \left(\frac{1}{A_1^2} + \frac{1}{A_2^2} + \frac{1}{A_3^2} + \dots + \frac{1}{A_N^2} \right)^{-\frac{1}{2}} \quad (\text{A.3})$$

$$A_e = \left(\frac{1}{A_1^2} + \frac{1}{A_2^2} + \frac{1}{A_3^2} + \frac{1}{A_4^2} \right)^{-\frac{1}{2}} \quad (\text{A.3a})$$

$$A_{1/10} = \frac{A_{1/2} \times A_{3/10}}{\left(A_{1/2}^2 + A_{3/10}^2 \right)^{\frac{1}{2}}} \quad (\text{A.10})$$

$$Q_{Ld} = 0,83 \times \left(\frac{1}{A_t^2} + \frac{1}{A_F^2} \right)^{-\frac{1}{2}} \times P_L^{\frac{1}{2}} \quad (\text{A.12})$$

$$A_{PV} = \frac{Q_{fr} - Q_p}{0,83 \times 60^{\frac{1}{2}}} \quad (A.25)$$

Deutsche Fassung

Die Berechnung (A.25) ist wie folgt zu ersetzen:

$$A_{PV} = \frac{Q_{fr} - Q_p}{0,83 \times 60^{\frac{1}{2}}} \quad (A.25)$$